



ROZVADĚČ B1

SKŘÍŇKA TYP WS 6820

ŠÍŘKA 600mm
VÝŠKA 800mm
HLOUBKA 200mm

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE A MALÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S AC 50Hz 400/230V

VÝVODKY PRO KABELY NAHOŘE

č. štít.	položka	znění štítku
1	1.06	PORUCHA
2	1.05	ZAP-VYP-AUT
3	1.05	ČERPADLO ÚT – VÝCHODNÍ HALA – POD PŘÍSTAVBOU 1.PATRA
4	1.05	ZAP-VYP-AUT
5	1.05	ČERPADLO ÚT – VÝCHODNÍ HALA 1. PATRO – PŘÍSTAVBA
6	1.05	ZAP-VYP-AUT
7	1.05	ČERPADLO ÚT – VÝCHODNÍ HALA – REGISTRY
8	1.05	ZAP-VYP-AUT
9	1.05	ČERPADLO TV – VÝCHODNÍ HALA – SAHARY
10	1.05	ZAP-VYP-AUT
11	1.05	ČERPADLO TV – ZÁPADNÍ HALA – SAHARY (DO +STK)
12	1.05	ZAP-VYP-AUT
13	1.05	ČERPADLO ÚT – ZÁPADNÍ HALA – REGISTRY (DO +STK)
14	1.05	ZAP-VYP-AUT
15	1.05	ČERPADLO ÚT – ZÁPADNÍ HALA 1. PATRO – PŘÍSTAVBA
16	1.05	ZAP-VYP-AUT
17	1.05	ČERPADLO ÚT – ZÁPADNÍ HALA – POD PŘÍSTAVBOU 1.PATRA
18	1.05	ZAP-VYP-AUT
19	1.05	ČERPADLO TV – ZÁPADNÍ HALA – VZT
20	1.05	ZAP-VYP-AUT
21	1.05	VENTILÁTORY SAHARY – VÝCHODNÍ HALA

SO – 02 HALA ZAVAŽEČI

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek	vypracoval: Ing. Pavel Voříšek	MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice tel+fax: 466-330-051 e-mail: markon@markon.cz
investor: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.		zak.číslo 5199
REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPMP		arch.číslo 2022-008
		druh PD DPS
		datum 21.02.2022
		formát 1 A4
		měřítko --
měření a regulace		
NÁVRH ROZVADĚČE B1		č. výkresu D1.4.3 2.01